

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

I. UWAGI OGÓLNE.

1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
2. Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia ochrony przeciwpożarowej jest ustawa o ochronie przeciwpożarowej.
3. Podstawą prawną opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest § 6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
4. Zgodnie z art. 3 ustawy właściciel, zarządca lub użytkownik, zapewniający ochronę przeciwpożarową budynku, obiektu lub terenu zobowiązany jest do:
 - przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 - wyposażenia budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
 - zapewnienie konserwacji i napraw sprzętu oraz urządzeń zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,
 - zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie,
 - przygotowania budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
 - zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 - ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
5. **Obowiązki te właściciel, zarządca lub użytkownik winien realizować poprzez:**
 - utrzymywanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie sprawności technicznej i funkcjonalnej,
 - wyposażenie obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 - umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,
 - oznakowanie znakami zgodnymi z Polskimi Normami:
 - dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń, w których wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne,
 - miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 - pomieszczeń w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,

- przeciwpożarowych zbiorników wodnych,
- wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej,
- drabin ewakuacyjnych, miejsc zbiórki do ewakuacji, miejsc przechowywania kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

II. CZYNNOŚCI ZABRONIONE.

1. Zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.

Zabronione w szczególności jest:

- używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników, mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:
 - w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem wypadków określonych w odrębnych przepisach,
 - w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 - w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub użytkownika i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami,
- użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nieprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
- garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu,
- rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze,
- wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub spalanie śmieci i odpadków w miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów palnych,
- przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 - urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,
 - linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających,
 - instalacji odgromowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
- użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
- stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem

materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki,

- instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych (jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe) bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji,
- ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
- uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 - urządzeń przeciwpożarowych, takich jak stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia odciążające, instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, hydranty, zawory hydrantowe, suche piony, przeciwpożarowe zbiorniki wodne, klapy przeciwpożarowe, urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych,
 - urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
 - wyjść ewakuacyjnych,
 - wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu.

III. PRZEGLĄDY I KONSERWACJE URZĄDZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH ORAZ INSTALACJI ZAKŁADU.

2. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych powinni poddawać je okresowym kontrolom i konserwacji oraz prowadzić książkę obiektu budowlanego.
3. Czynności kontrolne i konserwacyjne powinny być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w zakresie:
 - przewodów kominowych – mistrz kominiarski,
 - instalacji elektrycznych i odgromowych – osoba posiadająca uprawnienia SEP,
 - sprzętu gaśniczego i instalacji przeciwpożarowych – osoba posiadająca uprawnienia w zakresie konserwacji urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

IV. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU.

1. Każda osoba, która zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie, zobowiązana jest wszelkimi dostępnymi środkami powiadomić:
 - inne osoby znajdujące się w zagrożeniu,
 - bezpośredniego przełożonego lub osoby z kierownictwa zakładu lub inna upoważnioną

osobę,

- **Państwową Straż Pożarną – tel. 998 (112),**
 - powiadomić inne podmioty i służby ratownicze w zależności od zaistniałej sytuacji i potrzeb (np. pogotowie: ratunkowe, wodociągowe, energetyczne, gazowe).
2. W przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, stwarzającego niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi, w pomieszczeniach należących do zakładu – **kierownik wydziału** lub osoba upoważniona uprawniony jest do podjęcia decyzji o ewakuacji osób z całego obiektu, jego części lub z poszczególnych pomieszczeń.
 3. Każda osoba biorąca udział w działaniach ratowniczych powinna pamiętać, że:
 - w pierwszej kolejności należy ratować ludzi,
 - w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia należy natychmiast wycofać się ze strefy zagrożenia.
 4. **W przypadku pożaru należy:**
 - wyłączyć dopływ energii elektrycznej do miejsc objętych pożarem,
 - w miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia materiały palne, w szczególności ciecze palne, a także maszyny i dokumenty,
 - bez wyraźnej potrzeby nie należy otwierać drzwi, okien i innych otworów do pomieszczeń objętych pożarem,
 - do gaszenia pożaru używać hydrantów wewnętrznych i gaśnic przenośnych właściwych dla palących się materiałów,
 - nie gasić wodą materiałów wchodzących z nią w reakcje, cieczy ropopochodnych oraz urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.
 5. **Działaniami ratowniczymi do czasu przybycia pierwszej jednostki straży pożarnej kieruje kierownik wydziału lub osoba przez niego upoważniona.**
 6. **Z chwilą przybycia straży pożarnej wszyscy pracownicy biorący udział w działaniach ratowniczych zobowiązani są podporządkować się poleceniom strażaka kierującego akcją ratowniczą. Osoby upoważnione zobowiązane są ponadto do udzielania wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących obiektu i zaistniałego zdarzenia.**

